



Kamilla Prado Souza &lt;kamilla.prado@unirv.edu.br&gt;

---

## Esclarecimento\_ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019

---

Rita Diniz - Comercial Athos Brasil <planejamento@athosbrasil.com.br>  
Para: kamilla.prado@unirv.edu.br

19 de março de 2019 15:08

Prezada Sra. Kamila Prado, boa tarde!

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2019

Diante da análise do edital do pregão eletrônico nº005/2019, processo licitatório n. 027/2019 solicito esclarecimento conforme abaixo.

### SALÃO INTERNO PRINCIPAL

A unidade móvel deve contar com os seguintes ambientes:

2 (dois) consultórios para atendimento Clínico Geral

01 (um) Banheiro

01 (um) Corredor de ligação de ambientes

E cada consultório deve conter banheiro individual composto pelos itens descritos abaixo.

### QUANTIDADE DESCRIÇÃO

1 Bacias sanitária com caixa acoplada em louça;

1 Suporte para papel higiênico em inox;

1 Cesto de lixo em inox 20 litros;

1 Tampa para bacia sanitária;

1 Cuba para lavar mãos com armário inferior em MDF;

1 Dispenser de sabão líquido.

Diante destas informações concluímos que, as dimensões solicitados são inviáveis com relação ao que se pede (consultório com banheiro individual) .

Sendo assim solicito um esclarecimento a respeito da quantidade de banheiros.

Atenciosamente,



**Rita Diniz**

Planejamento/ Comercial

Tel.: +55 (14) 2108-1610